Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Здание художественного училища расположено на улице К.Маркса, 70/10.

В здании предусмотрено ряд мероприятий для доступа Маломобильных групп населения (далее- МГН) в здание и беспрепятственного движения внутри. Доступ инвалидов в здание предусмотрено с южной стороны. Передвижение колясочников по вертикали на последующие этажи осуществляется при помощи подъемников наклонного типа.

Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках предусмотрена не менее 1,80 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. На пути передвижения МГН предусмотрены знаки международного образца и установлены хорошо читаемые и воспроизводимые указатели (ориентиры) на приемлемой высоте и контрастном фоне. Территория хорошо освещена.

В связи с тем, что главный вход в здание (со стороны ул. К Маркса) расположен высоко относительно уровня земли (1,65 м) и чтоб не менять исторический облик здания и интерьера доступ для МГН-колясочников предусмотрен с южной стороны здания (противоположной главной), где перепад уровня земли относительно входа не высок. Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют водоотвод, хорошо освещены. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусмотрены твердыми, не допускающими скольжения при намокании. Наружные лестницы имеют поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Входные наружные двери распашные, двупольные, шириной не менее 1,50 м с высотой наружного порога не более 2,50 см. Все двери оборудованы дверным доводчиком с максимальным усилием при открывании не более 2,50 кг\с и скоростью закрытия двери не более 5 сек. Нижняя часть дверных полотен защищены противоударной полосой, прозрачное заполнение выполнены из ударопрочного материала. На главном входе предусмотрены кнопка вызова и таблица Брайля, на входе с южной стороны кнопка вызова.

Во всех коридорах, холлах установлены визуальные настенные указатели и символы доступности с учетом оптимального угла зрения для обозначения доступности санитарных помещений, входа\выхода а также указаны направления и опасные участки движения. При входе установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию для перемещения МГН по зданию.

Дверные проемы в местах пребывания МГН не имеют порогов и двери открываются наружу. Витражи и прозрачные двери выполнены из ударопрочного

материала, на прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка. На путях движения МГН двери оборудованы доводчиками обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 сек. и на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положении "открыто" и "закрыто".

Ширина марша лестниц не менее 1,35 м., ступени ровные, шероховатые без выступов с поручнями на высоте 0,90 м по обеим сторонам. Первая и последняя ступени выделены ярким цветом (желтый или оранжевый). На лестничной площадке указатели этажности указаны крупным шрифтом. Предусмотрена предупреждающая информация о приближении к препятствиям (лестницам, повороту) в виде рельефных полос.

Во всех помещениях доступных для МГН предусмотрены аварийные освещения. Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные ручки и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания. Выключатели и розетки в помещениях установлены на высоте 0.80 м от уровня пола.

В подвальном и на первом, втором этажах специально оборудованы санитарно-гигиенические помещения для МГН и оборудованы кнопкой вызова. Туалетные комнаты обозначены знаками установленного международного образца.

Из-за стесненных условий существующего участка территории Художественного училища автопарковка для служебных и для МГН машин не предусмотрена.